

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA



UNIT STANDARD ,PENGUJIAN DAN MAKMAL
(CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA

TECHNICAL INFORMATION ON EARTH FAULT RELAY
PROTECTION RELAY(DISC TYPE)

A. COMPANY

- 1. Name of Company :-----

- 2. Address :-----

- 3. Telephone No :-----

- 4. Faxes No :-----

- 5. S.T Registration No :-----

- 6. Validity Date of Registration :-----

- 7. SIRIM Test Certificate No /Accredited Labs Cert:-----

B. PRODUCT SPECIFICATION

- 1. Brand Name :-----

- 2. Model No :-----

- 3. Approval Standard :-----

- 4. Type Test Report No :-----

5. CONSTRUCTION/MOUNTING

- 5.1. Robust construction type Yes No
- 5.2. Panel Flush of Mounting Type Yes No

6. OPERATING MECHANISM

- 6.1. Armature Instantaneous Type Or IDMT Induction Disc Type Yes No

7.0 CURRENT SETTING/MULTIPLIER SETTING

- 7.1. Current setting from 10% to 40% adjustable in 7(seven) steps Yes No
- .1. The multiplier setting(disc type) ranging from 0.1 to 1.0 Adjustable Continuously Yes No

8.0 Markings

- 8.1. Rated Voltage
- 8.2. No. of poles
- 8.3. 50/60 Hz Yes No

9.0 Standard Of Compliance.

- 9.1. Comply to IEC 60255 Yes No
- 9.2. Comply to IP 54 Yes No
- 10.0 Fully tropicalised Yes No

11.0 OTHERS (please specify)

- 11.1.
- 11.2.
- 11.3.

.....

Sayadengan ini mengaku keterangan yang
diberikan oleh saya bagi pihak Syarikat adalah betul & benar.

Cop Syarikat:

.....
.....
.....

Tarikh:.....

.....

ULASAN:(Untuk Diisi oleh Pejabat JKR sahaja)

.....
.....
.....
.....
.....

*NOTA:

Untuk diisikan seperti berikut:

- LULUS

- KANDAS