

No. Resit : 240513IKE04819
Tkh Resit : 13-Mei-2024

Borang V
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612024007431
Ruj Kami : 6019151/KI5970/22

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

TRIO ELECTRIC & AUTOMATION (M) SB
(nama pengimport)

yang beralamat di

**SUITE 9-13A, LEVEL 9, WISMA UOA II, JALAN
PINANG 50450 WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR**
(Alamat Berdaftar)

**1, JALAN MOLEK 2/3, TAMAN MOLEK
81100 JOHOR BAHRU
JOHOR.**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN*
------------	-----------------------	---------	------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,
CN - CHINA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

(a) Standard : **Safety IEC 60335-2-40:2013+A1:2016 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
EE MS ISO 5151:2012 ISO 16358-1:2013**

(b) Laporan Ujian Jenis No : **Safety TUV SUD Guangzhou 085-180551215-000+085-180551201-000+085-180551202-000+085-180551203-000+085-180551204-000+085-180551205-000+085-180551206-000+085-180551207-000+085-180551208-000+085-180551209-000+085-180551210-000+085-180551211-000+085-180551212-000+085-180551213-000+085-180551214-000
EE SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0358 3.67 CSPF Wh/Wh
CB CERT SG PSB-HS-09980+SG PSB-HS-03993+SG PSB-HS-04124+SG PSB-HS-04411+SG PSB-HS-04727+SG PSB-HS-04743+SG PSB-HS-05226+SG PSB-HS-05519+SG PSB-HS-06748+SG PSB-HS-07239+SG PSB-HS-08241+SG PSB-HS-08455+SG PSB-HS-08696+SG PSB-HS-09160+SG PSB-HS-09415
IDEN. DECL MSAFD-24CRN8-QC0**

(c) Tarikh Ujian : **Safety 25-Sep-2018
EE 21-Mac-2022**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN A -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 03-Jun-2024
Kelulusan No : 8530/22

Tarikh Habis Tempoh : 02-Jun-2025
Fee RM : 110.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : Split Air Conditioners (Split type air conditioner)
Nama Dagangan : MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Jenis / Model : SRK24CXP2-W4 / SRC24CXP2-W4

Spesifikasi Kelengkapan

Voltan : 220-240 Volt.
Frekuensi : 50 Hz.
Nilai KT : 3.67 CSPF Wh/Wh

Kuasa : 3350 Watt.
Arus : 18 Amp.



1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161105074562024

App ID : SJT1612024007431

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;
- iii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsaimen yang dibawa masuk kepada pihak SIRIM;
- iv) Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- v) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST.

Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur).

Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:-

- a) Palam fuis 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1;
 - b) Palam 15A, mematuhi standard MS 1577;
 - c) Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga